

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ№ ТС RU C-RU.AU05.B.02373Серия RU № **0572241**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и промышленная безопасность». Место нахождения: 129164, Российская Федерация, город Москва, улица Маломосковская, дом 22, строение 1, этаж 3, комната 87. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профсоюзная, дом 57. Телефон: 84957297328, адрес электронной почты: info@osp.spb.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.11AU05

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТКАБЕЛЬ». Место нахождения: 620107, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Готвальда, дом 12А, помещение №1. Адрес места осуществления деятельности: 623284, Российская Федерация, Свердловская область, город Ревда, переулок Медный, дом 3, строения №1, №2, №3. Основной государственный регистрационный номер: 1156658022751. Телефон: +73433170404, адрес электронной почты: info@gostcable.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГОСТКАБЕЛЬ» Место нахождения: 620107, Российская Федерация, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Готвальда, дом 12А, помещение №1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623284, Российская Федерация, Свердловская область, город Ревда, переулок Медный, дом 3, строения №1, №2, №3.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, марки ВВГнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГ-Пнг(A)-LS, АВВГнг(A)-LS, ВБШВнг(A)-LS, АВБШВнг(A)-LS
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-002-52303750-2016 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением Технические условия»
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА:
ТР ТС 004/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протоколов испытаний от 12.10.2017 года № 01399-184-1-17/БМ, 01400-184-1-17/БМ Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90;
- акта анализа состояния производства от 13.10.2017 года № 2854 органа по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и промышленная безопасность»;
- эксплуатационных документов
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия»

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.10.2017 **ПО** 15.10.2022 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Кузин Павел Андреевич

(инициалы, фамилия)

Кабанов Владимир Александрович

(инициалы, фамилия)